

شماره :  
تاریخ :  
پیوست :  
۱۳۹۷/۲/۲



دارد

« سهامی خاص »

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

وزارت نیرو

ستاد شرکت آبفای استان اصفهان

به نام خدا  
«حمایت از کالای ایرانی- سازگاری با کم آبی، خودباوری و هم افزایی»

جناب آقای امجدی  
مدیر کل محترم اداره فرودگاههای استان اصفهان  
موضوع : نتایج آب شرب تحویلی به فرودگاه شهید بهشتی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۲۴۰۰/۱۸۲۱۱ مورخه ۹۶/۱۲/۲۵ در خصوص نتایج آزمایشات آب شرب تحویلی به فرودگاه بین المللی شهید بهشتی، نتایج آزمایشات میکروبی و شیمیایی آب تحویلی به پیوست به حضورتان ارائه می گردد.

ناصر اکبری  
[معاون بهره برداری]

بسمه تعالی  
آزمایشگاه مرکز  
شرکت آب و فاضلاب استاصفهان

نتیجه	دما (C)	pH	کدورت (NTU)	Thermotolerant Coliform (MPN/100cc)	Total Coliform (MPN/100cc)	باکتری های هتروتروف (CFU/ml)	کلر باقیمانده (ppm)	محل نمونه برداری
سالم	23	7/83	0/30	0	0	40	0/5	فرودگاه شهید بهشتی



## گزارش آزمون شیمی

تاریخ صدور:

شماره گزارش آزمون:

نام مشتری: فرودگاه شهید بهشتی	آدرس مشتری:	شماره تلفن:
اصفهان		
نام نمونه: آب شبکه توزیع	حجم نمونه:	تاریخ نمونه برداری:

پارامتر	بر حسب	روش	نتیجه
PH	-	PH متر	۷/۵۴
کدورت	NTU	کدورت سنج	۰/۴۱۶
هدایت الکتریکی	μs/cm	هدایت سنج	۴۴۴
TDS	mg/l	هدایت سنج	۲۸۴
سختی کل	mg/l CaCO <sub>3</sub>	تیتراسیون	۱۵۹/۵
قلیائیت کل	mg/l CaCO <sub>3</sub>	تیتراسیون	۱۲۴/۵
فلوراید	mg/l F <sup>-</sup>	اسپکتروفتومتری	۰/۱۱۴
کلراید	mg/l Cl <sup>-</sup>	تیتراسیون	۳۰/۳۶
سولفات	mg/l SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	اسپکتروفتومتری	۳۴/۱۴
کربنات	mg/l CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	محاسباتی	۰/۰
بیکربنات	mg/l HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	محاسباتی	۱۵۱/۸۹
نیتريت	mg/l NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	اسپکتروفتومتری	۰/۰
نترات	mg/l NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	اسپکتروفتومتری	۵/۸۶
فسفات	mg/l PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	اسپکتروفتومتری	۰/۰۸
کلسیم	mg/l Ca <sup>2+</sup>	تیتراسیون	۴۹/۲
منیزیم	mg/l Mg <sup>2+</sup>	محاسباتی	۸/۸۳
سدیم	mg/l Na <sup>+</sup>	فلیم فتومتر	۲۴/۸
پتاسیم	mg/l K	فلیم فتومتر	۱/۶

